



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

NHS.9020.4.1.62.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia **26.09.2023**

Gmina Kunów
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, § 21 ust. 7, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104, art. 108 § 1, art. 130 § 3 pkt 1, art. 162 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po zapoznaniu się z częstkowym sprawozdaniem z badań jakości wody nr LHS.9051.1.198.2023 z dnia 26.09.2023 r. otrzymanym z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Oddział Laboratoryjny w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice informującym o ponadnormatywnej wartości parametru mikrobiologicznego – *Escherichia coli* 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametru 0 jtk/100 ml). Próby wody zostały pobrane w dniu 25.09.2023 r. przez przedstawicieli PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biechów w punkcie zgodności Udziców 9 - posesja prywatna

**stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Biechów**

wygasza decyzję PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nr SE.Ia-4260/18/KD/09 z dnia 07.07.2009 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego: wodociąg Biechów, zarządzanego przez Gminę Kunów z uwagi na jej bezprzedmiotowość

nakazuje:

1. Unieruchomienie wodociągu Biechów w zakresie korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody.

2. Podjęcie działań naprawczych przez zarządcę wodociągu w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
3. O czynnościach podjętych w celu wykonania obowiązku określonego w pkt. 2 należy zawiadomić PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na piśmie w ciągu 3 dni.
4. Poinformować odbiorców o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Biechów oraz zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości: Biechów, Bukowie, Udzieców, Doły Opacie, Chocimów, Prawęciny i część Kunowa- wskazać sposób zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Dnia 26.09.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło częściowe sprawozdanie z badań jakości wody nr LHS.9051.1.198.2023 z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Oddział Laboratoryjny w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice, informujące o ponadnormatywnej wartości parametru mikrobiologicznego - *Escherichia coli* 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametru 0 jtk/100 ml). Próby wody zostały pobrane w dniu 25.09.2023 r. przez przedstawicieli PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na protokół poboru nr NHS.9020.4.1.62.2023 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biechów.

Badania jakości wody zostały przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach, ul. Złota 6, 27- 200 Starachowice.

W badanym zakresie jakość wody nie spełnia wymagań zawartych w § 3 ust. 1 oraz w załączniku nr 1 A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - liczba *Escherichia coli* 2 jtk/100 ml (zaleca się, aby liczba *Escherichia coli* nie przekraczała 0 jtk/100 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej).

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie przedstawionego częściowego sprawozdania o przekroczeniu mikrobiologicznym *Escherichia coli* 2 jtk/100 ml stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Przy stwierdzonym przekroczeniu ww. parametru woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

**Woda pochodząca z sieci wodociągowej nadaje się tylko do prac porządkowych
i splukiwania sanitariatów.**

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Terminem realizacji działań naprawczych jest uzyskanie pozytywnych wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Biechów.

Jednocześnie PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje zarządcę wodociągu Burmistrza Gminy Kunów do zapewnienia odbiorcom wody przeznaczonej do spożycia o dobrej jakości oraz poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Biechów.

§ 26 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) określa, że konsumenci uzyskują informację o jakości wody, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów opracowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Informacja przekazana przez Gminę Kunów powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych,
- informacje o możliwości poprawy jakości wody,
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody, właściwy burmistrz zapewnia niezwłocznie przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia - § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Naczelnym zadaniem PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim jest ochrona ludzi przed możliwymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi spożywania nieodpowiedniej jakości wody. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludności PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązany jest do monitorowania jakości wody do spożycia, orzekania o przydatności wody do spożycia oraz egzekwowania obowiązków producenta wody odpowiadającego za jakość wyprodukowanej wody.

Escherichia coli wykorzystuje się do rutynowych badań prowadzących do oceny mikrobiologicznej jakości wody, a ich wyniki są podstawą do oceny czystości sieci wodociągowej. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Escherichia coli może powodować głównie zakażenia jelitowe oraz biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie do picia lub przygotowania posiłków, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.

Wprowadzenie działań naprawczych ma na celu zniszczenie żywych przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobieganie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Zarządca wodociągu powinien bezzwłocznie przystąpić do działań naprawczych, a o podjętych czynnościach powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu 3 dni, przedstawiając jednocześnie pozytywne wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego (art. 108 § 1 k.p.a.).

Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, odstępuje się od czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a.

Decyzja nr SE.Ia-4260/18/KD/09 z dnia 07.07.2009 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Biechów stała się bezprzedmiotowa z uwagi na inny stan faktyczny tj. zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z wodociągu Biechów.

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Smolna 3 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1, art. 129 § 1, i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.)

Zobowiązany o wykonaniu nakazów zawartych w decyzji powinien bezzwłocznie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
3. aa