



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3

27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

NHS.9020.4.1.63.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia27. 09. 2023.....

Gmina Kunów
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, § 21 ust. 7, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104, art. 108 § 1, art. 130 § 3 pkt 1, art. 162 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po zapoznaniu się z częściowym sprawozdaniem z badań jakości wody nr LHS.9051.1.199.2023 z dnia 27.09.2023 r. otrzymanym z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Oddział Laboratoryjny w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice informującym o ponadnormatywnej wartości parametrów mikrobiologicznych – Escherichia coli: 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametru 0 jtk/100 ml), bakterie grupy coli: 32 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametru 0 jtk/100 ml). Próby wody zostały pobrane w dniu 25.09.2023 r. przez przedstawicieli PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Doły Biskupie w punkcie zgodności Nietulisko Duże 214 - posesja prywatna

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Doły Biskupie

wygasza decyzję PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nr SE.Ia-4260/19/KD/09 z dnia 07.07.2009 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego: wodociąg Doły Biskupie, zarządzanego przez Gminę Kunów z uwagi na jej bezprzedmiotowość

nakazuje:

1. Unieruchomienie wodociągu Doły Biskupie w zakresie korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody.
2. Podjęcie działań naprawczych przez zarządcę wodociągu w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3. O czynnościach podjętych w celu wykonania obowiązku określonego w pkt. 2 należy zawiadomić PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na piśmie w ciągu 3 dni.
4. Poinformować odbiorców o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Doły Biskupie oraz zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości: Doły Biskupie, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, część miejscowości Kolonia Piaski oraz Kunowa.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Dnia 27.09.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło częściowe sprawozdanie z badań jakości wody nr LHS.9051.1.199.2023 z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Oddział Laboratoryjny w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice, informujące o ponadnormatywnej wartości parametrów mikrobiologicznych - Escherichia coli 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametru 0 jtk/100 ml), bakterie grupy coli 32 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametru 0 jtk/100 ml). Próby wody zostały pobrane w dniu 25.09.2023 r. przez przedstawicieli PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na protokół poboru nr NHS.9020.4.1.63.2023 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Doły Biskupie.

Badania jakości wody zostały przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach, ul. Złota 6, 27- 200 Starachowice.

W badanym zakresie jakość wody nie spełnia wymagań zawartych w § 3 ust. 1 oraz w załączniku nr 1 A i 1 C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie przedstawionego częściowego sprawozdania o przekroczeniu mikrobiologicznym Escherichia coli: 2 jtk/100 ml, bakterie grupy coli: 32 jtk/100 ml, stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Przy stwierdzonym przekroczeniu ww. parametrów woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Woda pochodząca z sieci wodociągowej nadaje się tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania sanitariatów.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy

monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Terminem realizacji działań naprawczych jest uzyskanie pozytywnych wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Doły Biskupie.

Jednocześnie PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje zarządcę wodociągu Burmistrza Miasta i Gminy Kunów do zapewnienia odbiorcom wody przeznaczonej do spożycia o dobrej jakości oraz poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Doły Biskupie.

§ 26 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) określa, że konsumenci uzyskują informację o jakości wody, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów opracowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Informacja przekazana przez Gminę Kunów powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych,
- informacje o możliwości poprawy jakości wody,
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody, właściwy burmistrz zapewnia niezwłocznie przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia - § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Naczelnym zadaniem PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim jest ochrona ludzi przed możliwymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi spożywania nieodpowiedniej jakości wody. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludności PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązany jest do monitorowania jakości wody do spożycia, orzekania o przydatności wody do spożycia oraz egzekwowania obowiązków producenta wody odpowiadającego za jakość wyprodukowanej wody.

Escherichia coli oraz bakterie grupy coli wykorzystuje się do rutynowych badań prowadzących do oceny mikrobiologicznej jakości wody, a ich wyniki są podstawą do oceny czystości sieci wodociągowej. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Escherichia coli oraz bakterie grupy coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe oraz biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie do picia lub przygotowania posiłków, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.

Wprowadzenie działań naprawczych ma na celu zniszczenie żywych przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobieganie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.)

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Zarządca wodociągu powinien bezzwłocznie przystąpić do działań naprawczych, a o podjętych czynnościach powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu 3 dni. Po zakończonych działaniach naprawczych należy przedstawić pozytywne wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego (art. 108 § 1 k.p.a.).

Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, odstępuje się od czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a.

Decyzja nr SE.Ia-4260/19/KD/09 z dnia 07.07.2009 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Doły Biskupie stała się bezprzedmiotowa z uwagi na inny stan faktyczny tj. zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z wodociągu Doły Biskupie.

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Smolna 3 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1, art. 129 § 1, i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.)

Zobowiązany o wykonaniu nakazów zawartych w decyzji powinien zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
3. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG