



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 08.11.2023

NHS.903.1.14.2023

**Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski**

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, § 21 ust. 7 i 8, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104, art. 108 §1, art. 162 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po zapoznaniu się z:

- protokołami nr NHS.903.1.14.2023 z dnia 06.11.2023 r. pobrania prób wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miłków w punktach zgodności: Jędrzejów 84A oraz Stacja Uzdatniania Wody- Miłków ul. Ostrowiecka 147,
- informacją o wynikach badania wody przysłaną w dniu 08.11.2023 r. z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach (nr cząstkowych sprawozdań: LHS.9051.1.251.2023 i LHS.9051.1.252.2023 z dnia 08.11.2023 r.) o ponadnormatywnej wartości parametru- liczba bakterii grupy coli w ilości 28 jtk/100 ml- punkt zgodności Jędrzejów 84A oraz 36 jtk/100 ml- punkt zgodności Stacja Uzdatniania Wody- Miłków ul. Ostrowiecka 147

**stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Miłków**

wygasza decyzję PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nr NHS.903.1.14.2023 z dnia 27.10.2023 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego: wodociąg Miłków, zarządzanego przez Gminę Bodzechów z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

PPIS nakazuje:

1. Unieruchomienie wodociągu Miłków w zakresie korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody.
2. Podjęcie działań naprawczych przez zarządcę wodociągu w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3. O czynnościach podjętych w celu wykonania obowiązku określonego w pkt. 2 należy zawiadomić PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na piśmie w ciągu 3 dni.
4. Poinformować odbiorców o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Miłków oraz zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości: Miłków, Jędrzejów, Denków, Goździelin, Bodzechów, Romanów, Gromadzice (część).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Dnia 08.11.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło pismo z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach informujące o ponadnormatywnej wartości parametru mikrobiologicznego - liczba bakterii grupy coli w ilości 28 jtk/100 ml oraz 36 jtk/100 ml. Próby wody zostały pobrane w dniu 06.11.2023 r. przez przedstawiciela PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miłków w punktach zgodności: Jędrzejów 84A i Stacja Uzdatniania Wody- Miłków ul. Ostrowiecka 147 po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez zarządcę wodociągu.

Badania jakości wody zostały przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice.

W badanym zakresie jakość wody nie spełnia wymagań zawartych w § 3 ust. 1 oraz w załączniku nr 1 C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie przedstawionych cząstkowych sprawozdań o przekroczeniu mikrobiologicznym bakterie grupy coli: 28 jtk/100 ml i 36 jtk/100 ml, stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Przy stwierdzonym przekroczeniu ww. parametru woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Woda pochodząca z sieci wodociągowej nadaje się tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania sanitariatów

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy

monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Terminem realizacji działań naprawczych jest uzyskanie pozytywnych wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Miłków.

Jednocześnie PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje zarządcę wodociągu Wójta Gminy Bodzechów do zapewnienia odbiorcom wody przeznaczonej do spożycia o dobrej jakości oraz poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Miłków.

§ 26 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) określa, że konsumenci uzyskują informację o jakości wody, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów opracowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta/burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Informacja przekazana przez Gminę Bodzechów powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych,
- informacje o możliwości poprawy jakości wody,
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody, właściwy wójt zapewnia niezwłocznie przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia - § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Naczelnym zadaniem PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim jest ochrona ludzi przed możliwymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi spożywania nieodpowiedniej jakości wody. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludności PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązany jest do monitorowania jakości wody do spożycia, orzekania o przydatności wody do spożycia oraz egzekwowania obowiązków producenta wody odpowiadającego za jakość wyprodukowanej wody.

Bakterie grupy coli wykorzystuje się do rutynowych badań prowadzących do oceny mikrobiologicznej jakości wody, a ich wyniki są podstawą do oceny czystości sieci wodociągowej. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Bakterie grupy coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe oraz biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie do picia lub przygotowania posiłków, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.

Wprowadzenie działań naprawczych ma na celu zniszczenie żywych przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobieganie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne, mają

obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Zarządca wodociągu powinien bezzwłocznie przystąpić do działań naprawczych, a o podjętych czynnościach powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu 3 dni. Po zakończonych działaniach naprawczych należy przedstawić pozytywne wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego (art. 108 § 1 k.p.a.).

Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, odstępuje się od czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a.

Decyzja nr NHS.903.1.14.2023 z dnia 27.10.2023 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Miłków stała się bezprzedmiotowa z uwagi na inny stan faktyczny tj. zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z wodociągu Miłków.

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Smolna 3 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1, art. 129 § 1, i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaleceń decyzji.

W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.)

Zobowiązany o wykonaniu nakazów zawartych w decyzji powinien zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
3. aa



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
Katarzyna Konderak