



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

NHS.9020.4.1.64.2024

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 17. 07. 2024

Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27- 440 Ćmielów

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, ust 2 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, § 21 ust. 4, 5, 8, 9, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104, art. 108 §1, art. 162 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po zapoznaniu się:

- ze sprawozdaniami z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z urządzenia wodociągowego - **wodociąg Ćmielów** wykonanymi po zakończeniu działań naprawczych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez właściciela wodociągu Gminę Ćmielów - próby pobrane dnia 15.07.2024 r. w punktach:
- ujęcie wody, ul. Małachowska, 27-440 Ćmielów – Sprawozdanie z badań Nr 934/2024 – cząstkowe: liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml, liczba enterokoków 0 jtk/100 ml, liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml,
- Jastków 66, 27-440 Ćmielów - Sprawozdanie z badań Nr 935/2024 – cząstkowe: liczba bakterii grupy coli 4 jtk/100 ml, liczba enterokoków 0 jtk/100 ml, liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml,
- Grójec 102, 27-440 Ćmielów - Sprawozdanie z badań Nr 936/2024 – cząstkowe: liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml, liczba enterokoków 0 jtk/100 ml, liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml,
- świetlica, Brzóstowa, 27-440 Ćmielów – Sprawozdanie z badań Nr 937/2024 – cząstkowe: liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml, liczba enterokoków 0 jtk/100 ml, liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml,

- **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ćmielów**

Warunkową przydatność wody przyznano na okres 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań z badań , tj. **do 16.08.2024 r.**

- **wygasza** decyzję PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nr NHS.9020.4.1.64.2024 z dnia 14.07.2024 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego: wodociąg Ćmielów, zarządzanego przez Gminę Ćmielów z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

PPIS nakazuje:

1. Podjąć działania naprawcze przez zarządcę wodociągu w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji w terminie nie później niż 5 dni.
3. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim prawidłowe wyniki badań jakości wody w zakresie mikrobiologicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 część C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w terminie do 16.08.2024 r.
4. Poinformować odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Ćmielów tj. mieszkańców miejscowości: Ćmielów, Borownia, Brzóstowa, Buszkowice, Drzenkowice, Glinka, Grójec, Jastków, Krzczonowice, Łysowody, Piaski Brzostowskie, Podgrodzie, Smyków, Przeuszyn, Trębanów, Wojnowice, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Dnia 17.07.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęły sprawozdania z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski pochodzącej z urządzenia wodociągowego - wodociąg Ćmielów, wykonane po działaniach naprawczych w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela wodociągu Ćmielów - Gminę Ćmielów, tj.: Sprawozdanie z badań Nr 934/2024 – cząstkowe, Sprawozdanie z badań Nr 935/2024 – cząstkowe, Sprawozdanie z badań Nr 936/2024 – cząstkowe, Sprawozdanie z badań Nr 937/2024 – cząstkowe z dnia 17.07.2024 r. Sprawozdanie Nr 935/2024 – cząstkowe wskazuje na ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego - liczba bakterii grupy coli 4 jtk/100 ml w punkcie: Jastków 66, 27-440 Ćmielów, przy jednoczesnym stwierdzeniu prawidłowej wartości parametrów: liczba enterokoków i liczba Escherichia coli, (zaleca się,

aby liczba bakterii grupy coli nie przekraczała 0 jtk/100 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie przedstawionych sprawozdań z badań informujących o przekroczeniu mikrobiologicznym liczby bakterii grupy coli 4 jtk/100 ml przy jednoczesnym stwierdzeniu prawidłowej wartości parametrów: liczba enterokoków i liczba Escherichia coli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

**Przy stwierdzonym przekroczeniu ww. parametru
woda nadaje się do spożycia przez ludzi po przetworzeniu.**

**Woda pochodząca z sieci wodociągowej nadaje się wyłącznie do codziennego mycia,
prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania sanitariatów.**

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk(NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i Enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie może sugerować wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie. Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 3 pkt 1.

Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) organy PIS wykonują kontrolne badania jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, wykonanych przez podmioty, o których mowa w § 6 i 7 ww. rozporządzenia mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3.

Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne.

PPIS w Ostrowcu Św. zobowiązuje zarządcę wodociągu Gminę Ćmielów do zapewnienia odbiorcom wody przeznaczonej do spożycia o dobrej jakości oraz poinformowania odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ćmielów.

Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody w przypadku stwierdzenia warunkowej

przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach ich wykorzystania.

Komunikaty opracowywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego rozpowszechniane są przez właściwego wójta/burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Informacja przekazana przez Gminę Ćmielów powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych,
- informacje o możliwości poprawy jakości wody,
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W myśl § 26 ust. 3 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Naczelnym zadaniem PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim jest ochrona ludzi przed możliwymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi spożywania nieodpowiedniej jakości wody. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludności PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązany jest do monitorowania jakości wody do spożycia, orzekania o przydatności wody do spożycia oraz egzekwowania obowiązków producenta wody odpowiadającego za jakość wyprodukowanej wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne/gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Zarządca wodociągu powinien przystąpić do działań naprawczych oraz przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji w terminie nie później niż 5 dni i prawidłowe wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Ćmielów.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Z uwagi na rygor natychmiastowej wykonalności oraz fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, odstępuje się od czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a.

Decyzja nr NHS.9020.4.1.64.2024 z dnia 14.07.2024 r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ćmielów, zarządzanego przez Gminę Ćmielów stała

się bezprzedmiotowa z uwagi na inny stan faktyczny tj. zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z wodociągu Ćmielów.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie społecznym.

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Smolna 3 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art.127 § 1, art. 129 § 1, i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaleceń decyzji.

W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.).

Zobowiązany o wykonaniu nakazów zawartych w decyzji powinien zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO

Katarzyna Konderak

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów (e-mail: wodociagicmielow@kielce.home.pl)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
4. aa

