



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia **28. 05. 2025**

NHS.9020.9.48.2025

**Gmina Bałtów
Bałtów 32
27- 423 Bałtów**

DECYZJA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, § 21 ust. 7, 8, 9, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104, art. 107, art. 108 §1, art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po zapoznaniu się z:

- protokołem nr NHS.9020.9.48.2025 z dnia 26.05.2025 r. pobrania próbki wody do spożycia w punkcie zgodności gm. Bałtów, Skarbka 37a– posesja prywatna z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wólka Bałtowska,
- informacją o wyniku badania wody przysłaną w dniu 28.05.2025 r. z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach o ponadnormatywnej wartości parametrów: Escherichia coli w ilości 52 jtk/100 ml, bakterie grupy coli > 80 jtk/100 ml, enterokoki w ilości 49 jtk/100 ml - częściowe sprawozdanie z badań nr LHS.9051.1.104.2025 z dnia 28.05.2025 r.

**stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Wólka Bałtowska**

wygasza decyzję PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nr SE.Ia-4262/87/JK/17 z dnia 27.10.2017 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego: wodociąg Wólka Bałtowska, zarządzanego przez Gminę Bałtów z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

PPIS nakazuje:

1. Unieruchomienie wodociągu Wólka Bałtowska w zakresie korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody.
2. Podjęcie działań naprawczych przez zarządcę wodociągu w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowany przez właściwego wójta w terminie nie później niż 5 dni od daty otrzymania decyzji.
4. O czynnościach podjętych w celu wykonania obowiązku określonego w pkt. 2 należy zawiadomić PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na piśmie w ciągu 3 dni.
5. Poinformować odbiorców o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Wólka Bałtowska oraz zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości: Antoniów, Bidzińszczyzna, Borcuchy, Lemierze, Michałów, Okół, Pętkowice, Pętkowice - Kolonia, Skarbka, Ulów, Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska -Kolonia, Wólka Pętkowska, Wólka Pętkowska - Kolonia, Wólka Trzemecka, Wycinka.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Dnia 28.05.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło pismo z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach informujące o ponadnormatywnych wartościach parametrów: Escherichia coli w ilości 52 jtk/100 ml, enterokoki w ilości 49 jtk/100 ml oraz bakterie grupy coli w ilości > 80 jtk/100 ml.

Próby wody zostały pobrane w dniu 26.05.2025 r. przez przedstawiciela PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wólka Bałtowska w punkcie zgodności gm. Bałtów, Skarbka 37a – posesja prywatna.

Badanie jakości wody zostało przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice.

W badanym zakresie jakość wody nie spełnia wymagań zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie przedstawionego cząstkowego sprawozdania z badania próby wody dot. przekroczeń mikrobiologicznych: Escherichia coli 52 jtk/100 ml, enterokoki 49 jtk/100 ml oraz bakterie grupy coli > 80 jtk/100 ml, stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Przy stwierdzonym przekroczeniu ww. parametrów woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Woda pochodząca z sieci wodociągowej nadaje się tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania sanitariatów.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Terminem realizacji działań naprawczych jest uzyskanie pozytywnych wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Wólka Bałtowska.

Jednocześnie PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje zarządcę wodociągu Wójta Gminy Bałtów do zapewnienia odbiorcom wody przeznaczonej do spożycia o dobrej jakości oraz poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wólka Bałtowska.

§ 26 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) określa, że konsumenci uzyskują informację o jakości wody, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów opracowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta/burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Informacja przekazana przez Gminę Bałtów powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych,
- informacje o możliwości poprawy jakości wody,
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody, właściwy wójt zapewnia niezwłocznie przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia - § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Naczelnym zadaniem PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim jest ochrona ludzi przed możliwymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi spożywania nieodpowiedniej jakości wody. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludności PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązany jest do monitorowania jakości wody do spożycia, orzekania o przydatności wody do spożycia oraz egzekwowania obowiązków producenta wody odpowiadającego za jakość wyprodukowanej wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Zarządca wodociągu powinien bezzwłocznie przystąpić do działań naprawczych, a o podjętych czynnościach powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu 3 dni oraz przedstawić plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta w terminie nie później niż 5 dni od daty otrzymania decyzji.

Po zakończonych działaniach naprawczych należy przedstawić pozytywne wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego (art. 108 § 1 k.p.a.).

Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, odstępuje się od czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a.

Przedmiotowy wodociąg zaopatrzuje w wodę przeznaczoną do spożycia łącznie 2148 mieszkańców miejscowości: Antoniów, Bidzińszczyzna, Boreuchy, Lemierze, Michałów, Okół, Pętkowice, Pętkowice - Kolonia, Skarbka, Ulów, Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska - Kolonia, Wólka Pętkowska, Wólka Pętkowska - Kolonia, Wólka Trzemecka, Wycinka.

Decyzja nr SE.Ia-4262/87/JK/17 z dnia 27.10.2017 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Wólka Bałtowska zarządzanego przez Gminę Bałtów stała się bezprzedmiotowa z uwagi na inny stan faktyczny tj. zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu Wólka Bałtowska.

Zgodnie z art. 162 §1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie społecznym.

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Smolna 3 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1, art. 129 § 1, i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaleceń decyzji.

W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 132).

Zobowiązany o wykonaniu nakazów zawartych w decyzji powinien zawiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO

Katarzyna Konderak

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
3. aa.